



### OZNACZENIA:

3 PXF Lighting PX1789008 LATTE IP54 LED 1160x110 4000K

Oprawa ewakuacyjna SAFE LED IP65 AT z modułem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY POJEDYŃCZY

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SWIECZNIKOWY

gniazdo szczelne min. IP44

gniazdo 16A, 400V

Kamera IP typu BULLET zewnętrzna czujka PIR

Stacja operatorska systemu CCTV

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

OZN.	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )	FUNKCJA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI (m <sup>2</sup> )
O/1	30,72	PRACOWNIA	KAMIENNA-PŁYTKI GRANITOWE
O/2	5,90	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	KAMIENNA-PŁYTKI GRANITOWE
O/3	8,10	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	KAMIENNA-PŁYTKI GRANITOWE
RAZEM	64,90		

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA WROCŁAW ul.KOLEJOWA 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraxis@o2.pl		PRAXIS	ETAP	PT
TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO CELEM UTWORZENIA CENTRUM ŁAWA na działce nr115/3 DOBKÓW 66		BRANŻA	INSTALACJE
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ		ELEKTRYCZNE	
LOKALIZACJA	DZIAŁKA nr115/3 obręb 0002 DOBKÓW 66 gmina ŚWIERZAWA		DATA	15.07.2022
INWESTOR	STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE" w MŚCIWOJOWIE 54 59-407 MŚCIWOJÓW		SKALA	1:100
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNIC-INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS.	E1
PROJEKTANT IE.	mgr inż. Barbara Majchrzak, upr. bud. nr 98/88/UW			
SPRAWDZAJ. IE.	mgr inż. Alina Faliszewska, upr. bud. nr 220/92/UW			