



TELEWIZJA DOZOROWA



kamera zewnętrzna w obudowie
tubowa IP 4Mpix

Okablowanie systemu:

- do każdej kamery przewód wizyjny UTP kat.6
- zasilanie kamer standard PoE

Dla kamer stosować ochronniki przeciwprzepięciowe.

Rejestrator IP w szafie 19" – hol (piętro).

Zasilanie rejestratora za pośrednictwem zasilacza UPS.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA PRAKSIS WROCŁAW ul.KOLEJOWA 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl		ETAP	PT
TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO CELEM UTWORZENIA CENTRUM ŁAWA na działce nr115/3 DOBKÓW 66	BRANŻA	INSTALACJE
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ	ELEKTRYCZNE	
LOKALIZACJA	DZIAŁKA nr115/3 obręb 0002 DOBKÓW 66 gmina ŚWIERZAWA	DATA	25.07.2022
INWESTOR	STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE" w MŚCINOWIE 54 59-407 MŚCINOWÓW	SKALA	1:100
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA CCTV		NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Barbara Majchrzak	E6	
INST.ELEKTRYCZNE	upr.bud. nr 98/88/UW		